



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-3

Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал «Красноярская ТЭЦ-3»

ул. Пограничников, д.5, г. Красноярск, Россия, 660111, тел. (391) 2506-58-59 факс (391) 256-57-55, E-mail: tec3@sibgenco.ru
ИНН 1901067718; КПП 246502001; р/с 40702810600030003410 филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск;
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Исх.№. 2-6/29-905 от 20.12.2021г

Директору представительства
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
в г. Красноярске
А. Г. Зубову

В период с 11.12.2019 по настоящее время на нашем предприятии проводилась опытно-промышленная эксплуатация интеллектуальных термопреобразователей ТП01 00СJ1AD211XC1E (с рабочим диапазоном измерения $-50^{\circ}\text{C} \dots +500^{\circ}\text{C}$) в комплекте с нормирующим преобразователем ТТ в количестве 2 образцов.

Испытываемые образцы были установлены на выходном трубопроводе группы ПСГ (подогревателей сетевой воды) и трубопроводе питательной воды к котлу энергоблока №1 для определения эффективности работы в особых условиях эксплуатации (повышенная температура окружающего воздуха, наличие низкочастотной вибрации) при решении задачи обеспечения точности измерений в агрессивной среде с высокими перепадами значений температуры и давления среды.

За период испытаний испытываемое оборудование продемонстрировало высокую технологическую эргономичность и надёжность измерений, включая удобство монтажа, эксплуатации, обслуживания, точность и стабильность измерений.

Благодарим Вас за высокое качество производимой продукции, подтверждаем готовность к применению и рекомендуем их к использованию на аналогичных промышленных объектах.

С уважением,

Начальник ЦТАИ
филиала "Красноярская ТЭЦ-3"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

Кадач Вениамин

Филиал Акционерного общества
«Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК-13)»
«Красноярская ТЭЦ-3»
Цех тепловой автоматики и измерений

KadachVV@sibgenco.ru

Тел: +7(391)2570885 тел. сот. 296-97-25

Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал «Красноярская ТЭЦ-3»

ул. Пограничников, д.5, г. Красноярск, Россия, 660111, тел. (391) 2506-58-59 факс (391) 256-57-55, E-mail: tec3@sibgenco.ru
ИНН 1901067718; КПП 246502001; р/с 40702810600030003410 филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск;
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Исх.№. 2-6/29-909 от 27.12.2021г

Директору представительства
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
в г. Красноярске
А. Г. Зубову

В период с 11.08.2019 по настоящее время на нашем предприятии проводилась опытно-промышленная эксплуатация термопреобразователей ТХА-1393-02- 250мм, изол., 12Х18Н10Т, в количестве 2 образцов.

Испытываемые образцы были установлены в паропроводах острого пара на выходе котла по потокам А и Б энергоблока №1 для определения эффективности работы в условиях сильной вибрации и высокой температуры окружающего воздуха при решении задачи обеспечения точности измерений в агрессивной среде для улучшения функционирования системы противоаварийной защиты.

За период испытаний с 11.08.2019 по настоящее время испытываемое оборудование демонстрирует технологическую эргономичность и надёжность измерений, выразившиеся в удобстве при монтаже, эксплуатации, обслуживании, устойчивости к воздействию агрессивной среды, точности и стабильности измерений, демонстрируя более высокий эксплуатационный ресурс в соответствии с ранее применяемыми аналогами других производителей.

Благодарим Вас за высокое качество производимой продукции, выражаем готовность включить испытываемые термопреобразователи в программу закупа и рекомендуем их к использованию на аналогичных промышленных объектах.

С уважением,

Начальник ЦТАИ
филиала «Красноярская ТЭЦ-3»
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»



Кадач Вениамин



Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал «Красноярская ТЭЦ-3»

ул. Пограничников, д.5, г. Красноярск, Россия, 660111, тел. (391) 2506-58-59 факс (391) 256-57-55, E-mail: tec3@sibgenco.ru
ИНН 1901067718; КПП 246502001; р/с 40702810600030003410 филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск;
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Исх.№. 2-6/29-906 от 20.12.2021г

Директору представительства
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
в г. Красноярске
А. Г. Зубову

В период с 11.12.2019 по настоящее время на нашем предприятии была проведена опытно-промышленная эксплуатация защитных термогильз ГЗР-01-М20х1,5-320мм, 12Х18Н10Т, в количестве 2 образцов.

Испытываемые образцы были проверены в лабораторных условиях и затем установлены на трубопроводах в точках измерения температуры пара в отборе перед ПВД-7 (подогревателя высокого давления) и температуры питательной воды за ПВД-7 для определения возможности применения при решении задачи обеспечения точности измерений в условиях нашего предприятия.

За период испытаний испытываемое оборудование продемонстрировало способность эффективно защищать датчик температуры от механических и коррозионных воздействий измеряемой среды и полностью подтвердило возможность применения в условиях энергетического предприятия.

Благодарим Вас за высокое качество производимой продукции, подтверждаем готовность к применению и рекомендуем их к использованию на аналогичных промышленных объектах.

С уважением,

Начальник ЦТАИ
филиала "Красноярская ТЭЦ-3"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

Кадач Вениамин

Филиал Акционерного общества
«Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК-13)»
«Красноярская ТЭЦ-3»
Цех тепловой автоматики и измерений